

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Zertifikatsinhaber:
Licensee:

Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Käferhofen 10
88239 Wangen
Germany

Produkt:
Product:

Ortsfeste Steigleiter mit 2 Seitenholmen, Rückenschutz und Ruhepodest
Fixed ladder

Handelsname(n):
Trade name(s):

HYMER

Typ(en)/Modell(e):
Type(s)/model(s):

3185, 3385

Produktkenndaten:
Product specifications:

Werkstoff: Aluminium
Holm (mm): 60 x 23,4 x 1,2 mm
Sprosse (mm): 29,6 x 29,6 x 1,2/1,4 mm
Lichte Weite (mm): 400 mm
Wandhalterabstand: max. 1,96 m
Zubehör: entsprechend Prüfbericht 340610400 Abschnitt 1.1
Bestimmungsgemäße Steigleiter für bauliche oder maschinelle
Verwendung: Anlagen und als Notleiter im Feuerwehresen.

DEKRA Testing and Certification GmbH erklärt hiermit, dass das oben genannte Produkt den unten genannten Anforderungen entspricht. Das Produkt kann mit dem abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht zulässig. Die Verwendung des Prüfzeichens ist ausschließlich für das genannte Produkt bis zum angegebenen Zeitpunkt erlaubt.

DEKRA Testing and Certification GmbH hereby declares that the above-mentioned product is in conformity with the below mentioned requirements. The Product may be labelled with the shown certification mark. Any modification of the layout of the certification mark is prohibited. The Use of the certification mark is only allowed for the mentioned product until the stated date of expiry.

Prüfgrundlage:
Test requirements:

DIN EN ISO 14122-4:2010
DIN 18799-1:2009
DIN 14094-1:2004
EK5/AK1-Beschlüsse in der aktuellen Fassung

Fertigungsstätte(n):
Factory location(s):

Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG, Käferhofen 10, 88239 Wangen, Germany

Einzelheiten, wie Prüfergebnisse und Komponenten, sind in folgenden Dokumenten niedergelegt:

Details like test results or components are laid down in following documents:

- Zertifikationsakten-Nr(n): 5011031.16001
Certification file no(s):
- Prüfbericht(e): 340610400
Test report(s):

Das Prüfzeichen darf nur auf den in diesen Dokumenten beschriebenen Produkten angebracht werden. Nur die der Zertifizierungsstelle gemeldeten Bauteile sind zugelassen. Die Verwendung von Alternativen bedarf der vorherigen Zustimmung der Zertifizierungsstelle.

The certification mark may be applied only to products as described in these documents. Only those components are allowed that have been accepted by the certification body. The use of alternatives requires the prior approval of the certification body.

Das Zertifikat wurde ausgegeben am: 26. Februar 2016

This certificate was issued on: February 26, 2016

Es wird spätestens ungültig am: 26. Februar 2021

It expires at the latest on: February 26, 2021

Zertifikats-Nr.: 5011031.16001
Certificate no.:

DEKRA Testing and Certification GmbH

F. Dühen

Franz Dühen

Prüfzeichen:

Zertifizierungsstelle
Certification Office



Certification mark:

© Integral publication of this certificate is allowed.

